pH-Minus

Regulacja odczynu pH wody – granulat przeznaczony do obniżenia wartości pH



pH-Minus służy do obniżania i stabilizowania wartości pH wody w basenach kąpielowych. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie wartości pH w zakresie 7,0 – 7,4.
pH-Minus jest produktem o wysokiej jakości i czystości chemicznej. Nie zanieczyszcza i nie powoduje zmętnienia wody. Jest szybko i całkowicie rozpuszczalny w wodzie i bardzo poręczny w użyciu. Preparat zawiera dwusiarczan sodu i ma wygląd małych, żółtawych i bezwonnych granulek.

pH Minus należy dozować porcjami do wody w pobliżu dysz dopływowych lub w wielu miejscach basenu podczas pracy pompy obiegowej. Preparatu nie należy dozować przed filtrem.
Po dozowaniu należy odczekać co najmniej 8 godzin i skontrolować wartość pH. W razie zbyt wysokiego odczynu dozowanie należy powtórzyć.

Wielkość opakowania: 1,5Kg/ 6Kg/ 18Kg
Opakowanie zbiorcze 12szt. x 1,5Kg / 2szt. x 6Kg

SPOSÓB UŻYCIA

Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 - 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu za pomocą testera i w razie potrzeby wartość tę korygować. W celu obniżenia odczynu o 0,1 pH potrzeba 100 g pH-Minus na 10 m3 wody w basenie.

ZAGROŻENIA (H,P)

H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.
P305+P351+P330 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.
adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
e-mail: baseny@funam.pl ,
strona www: www.maytronics.pl