

Quickflock Automatic +

Koagulant w płynie do automatycznego dozowania w małych basenach



Quickflock Automatic + do ciągłej koagulacji zanieczyszczeń na filtrach piaskowych w małych basenach wyposażonych w automatyczną instalację dozującą. Działa skutecznie w zakresie wartości pH: 6,5-8,0.

Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.

Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie oraz zabarwienie wody. Kłaczkki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Systematycznie prowadzona koagulacja zwiększa skuteczność działania środków dezynfekcyjnych oraz zmniejsza ich zużycie, gdyż wiele zanieczyszczeń organicznych jest usuwanych z wody wraz z wytworzonymi kłaczkami podczas płukania wstecznego filtra. Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.

Quickflock Automatic + jest bezbarwnym i przezroczystym płynem zawierającym sól glinu o dużej czystości chemicznej. Dodatkowym składnikiem jest nie pieniący preparat do zapobiegania rozwojowi glonów. Przy systematycznym stosowaniu **Quickflock Automatic +** użycie tradycyjnych środków przeciw glonom z grupy Desalgine jest zbędne.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów Bayrol **pH-Minus** lub **pH-Plus**.

Wielkość opakowania: kanister 20 Kg

SPOSÓB UŻYCIA

Quickflock Automatic + powinien być dozowany bezpośrednio z pojemnika fabrycznego przez pompę dozującą z wydajnością 0,3 – 1,0 ml na jeden m³ wody obiegowej. Zaleca się początkowe ustawienie jak najmniejszej dawki, a jeśli po kilku dniach dozowania zmętnienie nie ustąpi całkowicie, to należy stopniowo zwiększać wydajność pompy dozującej.

DODATKOWE INFORMACJE

- Przy ciągłej koagulacji należy pamiętać o zwiększonym osadzaniu się zanieczyszczeń w filtrze i o systematycznym płukaniu wstecznym filtra.
- Preparatu nie należy wlewać bezpośrednio do basenu.
- Stosowanie **Quickflock Automatic +** zaleca się szczególnie w basenach z oświetleniem podwodnym, gdyż w świetle reflektorów drobne zanieczyszczenia wody są szczególnie widoczne.

ZAGROŻENIA (H,P)

H290 – Może powodować korozję metali.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

EUH208 – Zawiera lanthanum(III) chloride hydrate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl